

на «02» января 2016 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2015 год

Таблица

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
16.02.2015	Отделение надзорной деятельности Колпашевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с планом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год	Акт проверки от 16.02.2015 г. № 5, предписание от 16.02.2015 г. № 5/1/1. Выявлены замечания: смонтировать пандус и выхода из спортзала, прохождение ПТМ, предусмотреть перила на лестничных маршах 1 этажа (эвакуационные лестницы), паспорта на огнетушители, установить устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах, заменить выключатель.	Замечания устранены
12.03.2015	Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Томской области	Выполнение ежегодного плана проверок Управления Роспотребнадзора по Томской области на 2015 год (№201500706402)	Акт проверки от 12.03.2015 г. № 20, предписание от 12.03.2015 г. № 17. Выявлены замечания: недостаточное количество ячеек для сменной обуви, не все классные доски имеют лотки для задержания пыли, нет условий для мытья спорт.инвентаря, потолки с трещинами и др.	Замечания устранены
31.08.2015	Колпашевская городская прокуратура	Соблюдение законодательства о безопасности процесса общего образования	Представление от 31.08.2015 № 10-20-15. Выявлены замечания: не размещены знаки о запрете курения, не прикреплены дорожки на путях эвакуации, розетки с повреждениями, светильники без колпаков и др.	Замечания устранены